

民权县住房和城乡建设局文件

民住建〔2022〕55号

签发人：蔡 勇

办理结果：A

对县十六届人大一次会议 第39号建议的答复

王玲玲、杨娜、李峰、闫磊、刘中玉、赵立强、梁芳、郑波、王永良、李传峰代表：

您提出的关于“关于切实改善居民饮用水质量的建议”的议案收悉，现答复如下：

近年来，县委、县政府高度重视供水安全保障工作，并将其作为一项重大民生工程进行安排部署。通过加快城市基础设施改造，加强对供水企业的监管力度和完善供水水质的监管制度等各项措施，全县水环境日趋稳定，在监督措施、原水水质、水网改

造和应急处置等方面做了大量工作，水质水压得到极大改善，有效保障了城市供水安全。

一、基本情况

2020年7月份，我县完成了地下水与地表水的成功置换，地表水水质能达到地表水Ⅱ类水体，由中原环保（民权）水务发展公司（民权县第三水厂）负责供水，第三水厂选取地表黄河水为水源，水源取自黄河故道林七水库，在常规水处理工艺的基础上，增加了“臭氧-活性炭联用”深度处理工艺，符合生活饮用水水源要求。同时对原有老管道进行了升级改造，防止供水过程的二次污染，提高了水压，改善了水质，供水水质满足（GB5749-2006）《生活饮用水卫生标准》，极大地提高了我县的供水能力，完善了供水保障体系。

二、采取积极措施 确保水质安全

一是划定了地下水源保护区，禁止在保护范围内进行污染水源等行为，保护地下水源安全。水源地取水口装有无死角视频监控，值班人员24小时加强巡查，水源地周边设置有水源保护警示标语等加强宣传。二是加强供水管网巡查和维护，定期冲洗供水管网末梢，改善水质。三是加强水质检测频次，水质检测中心对出厂水、管网水及源水的日检、月检进行自检。按照《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006及《生活饮用水标准检验方法》GB5750-2006的要求进行采样、检测。委托河南宏达水质检测技术有限公司对管网水进行一次106项全分析，确保供水水质安全，出厂水、管网水合格率达100%。同时，我县疾控中心及卫生监

督所对出厂水及管网水定期监督管理，水质检测情况均符合国家饮用水标准。四是加强二次供水设备管理，根据《民权县水务公司城市二次供水设备管理实施细则》的要求，定期对二次供水设备厂家进行考核，加强对小区二次供水设备的清理和消毒，确保饮用水安全。五是严格按照《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006生产优质自来水，源头把关、工艺消毒并及时检查、保养供水设施，确保设备优质良好正常运转。

三、下一步工作计划和建议

1、供水主管部门加强工作支持和对供水企业的监管，供水企业加强管理，提高服务质量和水平，接受广大市民的监督，供满意水、放心水。

2、建议环保、水利等有关部门加强联动，加大对水源地的保护力度，环保部门对污染水源行为的企业进行监管，同时还要健全和完善相关法律法规，加大环保违法查处力度，对污染水源的企业进行严肃处理。

3、加强对二次供水管理和考核，确保二次供水水质安全。

2022年8月24日



联系单位及电话：民权县住房和城乡建设局 0370-8585808

联系人：吕文波 13937053456



抄送：县政府分管领导（1份），县人大选工委（1份）县委县政府督查局（1份），林七乡人民政府（1份）。
